



PAŃSTWOWY
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W TORUNIU


87-100 Toruń, ul. Szosa Bydgoska 1

tel. / fax 56 62 222 47
centrala: 56 62 250 29
56 62 233 12
e-mail pisse.torun@pisse.gov.pl
www.torun.pisse.gov.pl

NL + EG + EH + EW + DE + NA
Bolesław Przewoźnik
Kierownik Eksploatacji

N.HK.5211.50.2.2015

Toruń, dnia 24.02.2015 r.



Toruńskie Wodociągi Sp. z o. o.
ul. Rybaki 31-35
87-100 Toruń

OCENA

jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu Czerniewice w 2014 r.

Na podstawie art. 1 pkt 1, art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2011 r., nr 212, poz. 1263 z późn. zm.), w związku z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.), § 14 ust. 1 pkt. 1 i § 16 ust. 1, 2, 3 i 4 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2007 r. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.), na podstawie danych zawartych w protokołach poboru próbek wody z dnia 15.01.2014 r. i 27.08.2014 r. oraz wymienionych poniżej sprawozdań z badań laboratoryjnych, dotyczących wodociągu Czerniewice:

L.p.	Data poboru	Numer protokołu poboru	Numer sprawozdania z badań	Miejsce poboru
1.	15.01.2014r.	N.HK/5/TOR/2014	22/N/HK/2014	Toruń, SUW ul. Gajowa 13, woda uzdatniona
2.	15.01.2014r.	N.HK/5/TOR/2014	23/N/HK/2014	Toruń, Zespół Szkół nr 34 ul. Włocławska 237/239, kran w toal. dziewcząt, parter
3.	27.08.2014r.	N.HK/126/TOR/2014	501/N/HK/2014	Toruń, SUW ul. Gajowa 13, woda uzdatniona
4.	27.08.2014r.	N.HK/126/TOR/2014	502/N/HK/2014 LHK.9051.2.726/N /14	Toruń, sklep sp. ul. Zdrojowa 8/10, kran w sali sprzedaży
5.	27.08.2014r.	N.HK/126/TOR/2014	503/N/HK/2014	Toruń, Zespół Szkół nr 34 ul. Włocławska 237/239, kran w toal. dziewcząt, parter

oraz na podstawie danych zawartych w sprawozdaniach z badań jakości wody przeprowadzonych przez Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. w ramach kontroli wewnętrznej,

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu

stwierdza

przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu Czerniewice.

W ramach sprawowanego nadzoru sanitarnego nad jakością wody do spożycia, dostarczanej przez wodociąg Czerniewice, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Toruniu pobrała do badań laboratoryjnych 5 próbek wody w wyznaczonych punktach monitoringowych. Próbki wody przebadane zostały w zakresie monitoringu kontrolnego (4 próbki) i przeglądowego (1 próbka).

Z parametrów bakteriologicznych w ramach kontroli urzędowej oznaczono:

- ogólną liczbę mikroorganizmów w temperaturze 22°C po 72 godz. w 1 ml wody,
- bakterie grupy coli,
- Escherichia coli,
- Enterokoki (paciorkowce kałowe),
- Clostridium perfringens.

Z parametrów fizykochemicznych oznaczono: mętność, barwę, zapach, smak, stężenie jonów wodorowych (pH), przewodność, jon amonowy, azotyny, azotany, żelazo, mangan, twardość, magnez, chlorki, utlenialność, fluorki, glin, arsen, bor, chrom org., kadm, miedź, nikiel, ołów, rtęć, selen, sód, siarczany, cyjanki, benzo(a)piren, Σ WWA, benzen, Σ THM, Σ trichloroetenu i tetrachloroetenu, 1,2 dichloroetan, chlorek winylu, epichlorohydrynę, bromiany, antymon, pestycydy, Σ pestycydów.

W próbkach wody nie stwierdzono przekroczeń dopuszczalnych wartości badanych parametrów fizycznych, organoleptycznych, chemicznych i mikrobiologicznych.

Biorąc pod uwagę powyższe, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu stwierdza, **przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu Czerniewice.**

Otrzymują:

1. Adresat
1. Prezydent Miasta Torunia
ul. Wały Gen. Sikorskiego 8
87-100 Toruń
3. a/a MD

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Toruniu


mgr Małgorzata Wolska
specjalista w zakresie higieny, epidemiologii