



PAŃSTWOWY
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W TORUNIU


87-100 Toruń, ul. Szosa Bydgoska 1

tel. / fax: 56 62 222 47
centrala: 56 62 250 29
56 62 233 12

e-mail: pisse.torun@pis.gov.pl
www.torun.pisse.gov.pl

Toruń, dnia 16.02.2016 r.

N.HK.5211.49.4.2016



Toruńskie Wodociągi Sp. z o. o.
ul. Rybaki 31-35
87-100 Toruń

OCENA

jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Toruniu w II półroczu 2015 r.

Na podstawie art. 1 pkt 1, art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2015 r., poz. 1412), w związku z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 r., poz. 139) oraz § 16 ust. 1 i 3 pkt 1,2,4 i 5, § 17 ust. 1 pkt 1 i § 19 ust. 1,2,3 i 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r., poz. 1989.), które zastąpiło rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2007 r. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.), na podstawie wyników badań próbek wody, pobranych i zbadanych w II półroczu 2015 r. przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Toruniu z następujących punktów monitoringowych:

- nr 0463PWOD0098 - Stacja Uzdatniania Wody w Lubiczu, woda uzdatniona - budynek K-14,
- nr 0463PWOD0099 - Toruń, ul. Konstytucji 3-go Maja 19, Przychodnia Lekarska „Na Skarpie”,
- nr 0463PWOD0100 - Toruń, ul. Rakowicza 4, NZOZ „Citomed” Sp. z o.o.,
- nr 0463PWOD0102 - Toruń, ul. Świętopełka 26, NZOZ „Tormed” Sp. z o.o.,
- nr 0463PWOD0103 - Toruń, ul. Ogrodowa 3/5, Zespół Szkół nr 24,
- nr 0463PWOD0104 - Toruń, ul. Kopernika 9, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna,
- nr 0463PWOD0106 - Toruń, ul. Gagarina 36, Szkoła Podstawowa nr 11,
- nr 0463PWOD0107 - Toruń, ul. Szosa Chełmińska 254/258, Przych. Lekarska „Wrzosy” Sp.z o.o.,
- nr 0463PWOD0108 - Toruń, ul. Ceramiczna 6, Toruńska Energetyka „Cergia” S.A.,
- nr 0463PWOD0110 - Toruń, ul. Paderewskiego 5/11, Zespół Szkół nr 15,
- nr 0463PWOD0111 - Toruń, ul. Rudacka 15, Szkoła Podstawowa nr 17,
- nr 0463PWOD0112 - Toruń, ul. M. Skłodowskiej-Curie 27/29, Wojewódzki Ośrodek Lecznictwa Psychiatrycznego,
- nr 0463PWOD0247 - Stacja Uzdatniania Wody w Małej Nieszawce, woda uzdatniona,
- nr 0463PWOD0443 - Toruń, ul. Turystyczna 74, Biuro Konsultingowo-Handlowe,
- nr 0463PWOD0453 - Toruń, ul. Szosa Lubicka 41/1, Gabinet Stomatologiczny,
- nr 0463PWOD0454 - Toruń, ul. Chopina 12/18, Wydział Matematyki i Informatyki UMK Toruń,
- nr 0463PWOD0531 - Toruń, ul. Św. Józefa 47/49, przepompownia Stare Bielany,
- nr 0463PWOD0713 - Toruń, ul. Lubicka 18, Przedszkole „Bajkowy Dworek”

oraz na podstawie przekazywanych sprawozdań z wyników badań, realizowanych przez Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. według ustalonego harmonogramu kontroli wewnętrznej,

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu

stwierdza

przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu Toruń, produkowanej przez Toruńskie Wodociągi Sp. z o. o w Toruniu przy ul. Rybaki 31-35.

W ramach monitoringu jakości wody do spożycia, prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu, w II półroczu 2015 r. pobrano do badań laboratoryjnych 52 próbki wody dostarczanej przez wodociąg publiczny w Toruniu, zarządzany przez Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. przy ul. Rybaki 31-35 w Toruniu. Próbkki wody przebadane zostały w zakresie monitoringu kontrolnego (48 próbek), monitoringu przeglądownego (3 próbki) oraz 1 próbka kontrolna (w zakresie bakteriologicznym). Ponadto na terenie gmin Lubicz i Wielka Nieszawka w II półroczu 2015 r. zbadano 4 próbki wody dostarczanej z wodociągu Toruń w zakresie monitoringu kontrolnego.

Z parametrów bakteriologicznych (w ramach kontroli urzędowej) oznaczono: ogólną liczbę mikroorganizmów w temperaturze 22°C po 72 godz. w 1 ml wody, bakterie grupy coli, Escherichia coli, Enterokoki (paciorkowce kałowe), Clostridium perfringens.

Z parametrów fizykochemicznych oznaczono: mętność, barwę, zapach, smak, stężenie jonów wodorowych (pH), przewodność, jon amonowy, azotyny, azotany, żelazo, mangan, twardość, magnez, chlorki, utleniałość, fluorki, glin, arsen, bor, chrom org., kadm, ołów, miedź, rtęć, nikiel, selen, sól, siarczany, cyjanki, ozon, benzen, benzo(a)piren, Σ WWA, Σ THM, Σ trichloroetenu i tetrachloroetenu, 1,2-dichloroetan, antymon, chlorek winylu, epichlorohydrynę, bromiany, pestycydy, Σ pestycydów, Σ chloranów i chlorynów, OWO, chlor wolny.

W ramach monitoringu wewnętrznego, prowadzonego przez Toruńskie Wodociągi, próbki wody zostały pobrane i zbadane zgodnie z harmonogramem na 2015 r., ustalonym z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Toruniu.

W próbkach wody, zbadanych w ramach kontroli urzędowej i wewnętrznej, nie stwierdzono przekroczeń dopuszczalnych wartości badanych parametrów, określonych w załącznikach nr 1 - 4 do obowiązującego rozporządzenia.

Na podstawie prowadzonego monitoringu, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu stwierdza, że jakość wody dostarczanej **przez wodociąg publiczny w Toruniu**, zarządzany przez Toruńskie Wodociągi Sp. z o. o w Toruniu przy ul. Rybaki 31-35, **spełnia wymagania** określone w załącznikach nr 1 - 4 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r., poz. 1989.) i **woda jest przydatna do spożycia przez ludzi**.

Na nadzorowanym przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu terenie, zaopatrywanym w wodę z wodociągu publicznego w Toruniu (m. Toruń, gminy Lubicz, Łysomice, Wielka Nieszawka, Zławieś Wielka), spełnione są wymagania dla wody przeznaczonej do spożycia, określone w załącznikach nr 1-4 do w/w rozporządzenia.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Toruniu


mgr Hanna Włochowska
specjalista w zakresie higieny, epidemiologii

Otrzymują:

1. Adresat

2. Prezydent Miasta Torunia ul. Wały Gen. Sikorskiego 8, 87-100 Toruń
3. Wójt Gminy Lubicz ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz Dolny
4. Wójt Gminy Łysomice ul. Warszawska 8, 87-148 Łysomice
5. Wójt Gminy Wielka Nieszawka ul. Toruńska 12, 87-103 Wielka Nieszawka
6. Wójt Gminy Zławieś Wielka ul. Handlowa 7, 87-134 Zławieś Wielka
7. a/a MD