

PARAMETRY JAKOŚCI PRODUKOWANEJ WODY ZA DRUGI KWARTAŁ 2025 ROKU.

Zgodnie z ustawą z dnia 7 czerwca 2001 r. (Dz. U.2023 poz.537) o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (art. 12 i 13) oraz normą ISO 9001: 2015 (pkt.8.2.1.a) **Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o.** przekazuje informację Konsumentom o jakości produkowanej wody za drugi kwartał 2025 roku.

Parametr oznaczany	Jednostka	Rubinkowo ulica Niesiolowskiego	Śródmieście ulica Przy Kaszowniku	Bydgoskie ulica Gagarina	Podgórz ulica Parkowa	Chelmińskie studnia zbiorcza St.Bielany	Najwyższa norma dla wody pitnej
Mętność	NTU	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20	1,0
Barwa	mg/dm ³ Pt	<5	<5	<5	<5	<5	15
Zapach	-	akceptowalny	akceptowalny	akceptowalny	akceptowalny	akceptowalny	akceptowalny
Smak	TFN	<1	<1	<1	<1	<1	akceptowalny
pH	-	7,40	7,40	7,40	7,40	7,50	6,5-9,5
Przewodność wł.	μS/cm	591	590	620	619	603	2500
Jon amonowy	mg/dm ³	<0,025	<0,025	<0,025	<0,025	<0,025	0,5
Żelazo ogólne	μg/dm ³	27	<20,0	<20,0	<20,0	<20,0	200
Mangan	μg/dm ³	<5,0	<5,0	<5,0	<5,0	<5,0	50
Glin	μg/dm ³	<20,0	<20,0	<20,0	<20,0	<20,0	200
Chlor wolny	mg/dm ³	0,06	0,05	0,11	0,04	0,17	0,3
Twardość ogólna	mg/dm ³ CaCO ₃	267	265	260	250	260	60-500
Ogólna liczba mikroorg. w 22°C	jtk/1ml	nie wykryto w 1ml	nie wykryto w 1ml	1	2	4	100
Liczba bakterii grupy coli	jtk/100ml	0	0	0	0	0	0
Liczba bakterii Escherichia coli	jtk/100ml	0	0	0	0	0	0
Liczba enterokoków	jtk/100ml	0	0	0	0	0	0
Clostridium perfringens	jtk/100ml	0	0	-	-	-	0

Aktualnie woda pod względem fizyko-chemicznym i bakteriologicznym odpowiada ostatnio obowiązującym normom sanitarnym określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. „w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi” (Dz. U.2017 poz.2294).

Zastępca Prezesa
ds. Eksploatacji

Łukasz Górski